



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# 敷喉管工 技能測試 模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Pipelayer. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## 免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，  
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，  
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，  
亦不應依賴本資料作所述用途。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 那一項是套接球墨鑄鐵管的正確工序？
  - A. 用乾淨布清潔喉管接口及配件膠圈
  - B. 在管段標劃承口深度線
  - C. 在接口管端及承口膠圈塗抹潤滑油
  - D. 所有工序皆為必須
  
2. 下列那項不是水壓試漏必須的工序？
  - A. 每加壓 10 磅/平方吋暫停 10 分鐘觀察是否有彈脫危機
  - B. 注水時進行管道排氣
  - C. 加壓進行中視察劃綫有否外移
  - D. 試驗壓力須符合工程要求
  
3. 下列那種方法緊固凸緣接頭(佛蘭)螺絲？
  - A. 順時針方向順序收緊
  - B. 逆時針方向順序收緊
  - C. 採用十字對角、循序漸進收緊
  - D. 三種選擇皆可
  
4. 下列那種方法不適用於接駁聚乙烯管？
  - A. 電熔插接連接
  - B. 紋牙絲扣
  - C. 熱熔對頭連接
  - D. 電熔連接
  
5. 輸水泵組及泵房，其設計應考慮下列那項？
  - A. 自動轉接及手動轉接操作
  - B. 足夠的維修及檢視空間
  - C. 後備泵組
  - D. 包括全部三項

6. 手提電動工具上有“回”標記，表示該工具是？
- A. 雙重絕緣，無須接駁水線
  - B. 雙速馬達轉動
  - C. 有防水裝
  - D. 國際品質標準
7. 電動螺紋機，有下列那些主要功用？
- A. 管道螺紋、開喉坑、收緊管件
  - B. 管道切割、螺紋(車牙)、去毛口(披鋒)
  - C. 管道切割、開喉坑
  - D. 管道螺紋、潤滑、擴口
8. 下列那項不是熱熔對接聚乙烯管的必須工序？
- A. 用夾具夾持喉管
  - B. 校對喉管線向
  - C. 用刮刀修刮喉管表層
  - D. 校對喉管軸向
9. 供水管產生裂縫漏水，正確的處理方法應是？
- A. 用電弧焊焊接
  - B. 用喉碼加膠片包住裂縫
  - C. 更換水管
  - D. 用環氧樹脂接合劑堵塞裂縫
10. 接駁膠圈接頭球墨鑄鐵管時，宜採用下列那種潤滑劑？
- A. 水溶性潤滑油
  - B. 洗潔精
  - C. 油性潤滑油(雪油/機油)
  - D. 三種選擇皆可

11. 水務署為防止水倒流引致食水污染，水錶位置須設有？
- A. 活動皮心水閘或止回閘
  - B. 全通閘閘
  - C. 排氣閘
  - D. 花灑警報閘
12. 工作時電動工具發生故障如何處理？
- A. 停止使用自己試圖修理
  - B. 停止使用放回原處
  - C. 停止使用停止工作等待下班
  - D. 停止使用報告主管安排修理
13. 供水系統配水管的正確測試壓力應是來水壓力的？
- A. 一倍
  - B. 二倍
  - C. 一倍半
  - D. 二倍半
14. 根據水務條例，新造食水供應系統須驗水辦，所檢驗項目須包括？
- A. 透光度
  - B. 含鉛度
  - C. 水密度
  - D. 包括全部三項
15. 以下哪類人士准許進入密閉空間工作？
- A. 工程管工
  - B. 工程師
  - C. 公司老闆
  - D. 持有效密閉空間工作許可証的人士

16. 雙行棚架上的工作台總闊度不得少於？
- A. 200 毫米
  - B. 400 毫米
  - C. 600 毫米
  - D. 800 毫米
17. 佩戴安全帶，扣法應該是？
- A. 同一水平
  - B. 低掛高用
  - C. 高掛低用
  - D. 任擇其中一項
18. 以下那一項滅火方法最有效？
- A. 通道暢順，空氣流通
  - B. 不准吸煙，小心用電
  - C. 不准焊接，不准明火
  - D. 隔絕氧氣、降低溫度，清除燃料
19. 下列那一項不符合挖掘坑穴的安全標準要求？
- A. 頂撐板件安裝至地面
  - B. 設有堅固爬梯上落
  - C. 坑穴邊緣不准擺放雜物
  - D. 要有適當的圍欄
20. 那種方法才符合聚乙烯管的管口銑削工序要求？
- A. 對接口必須刨至互相緊貼
  - B. 軸向必須調至順直
  - C. 管口必須刨至接面新鮮乾淨
  - D. 以上三種都是必須工序

-全卷完-