


鋼筋屈紮工技能測試 (大工) (25%剪屈鋼筋及 75%綁紮樓廠鋼筋結構) 實務測試主要評分範圍

(版本 : TBF(A)-AC-CN-01)

This document relates to trade test for Bar Bender and Fixer (25% Bar Cutting and Bending and 75% Superstructure Bar Fixing). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

鋼筋屈紮工技能測試 (大工)

(25%剪屈鋼筋及 75%綁紮樓廠鋼筋結構)

實務測試主要評分範圍

A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	4%
(二) 施工前的準備工作	施工前的準備工作，包括檢查機械設備*、檢查及點算工具及材料並妥善存放	6%
(三) 施工程序、準確度及品質	<p><u>剪屈鋼筋**</u></p> <p>施工程序，包括正確步驟、安全操作剪屈鐵機及屈洛機、施工程序流暢度、翻手 / 重屈次數</p> <p>準確度及品質，包括計算鋼筋用量、按要求尺寸及形狀切斷及屈曲鋼筋準確度及技巧</p> <p><u>綁紮鋼筋**</u></p> <p>施工程序，包括綁紮柱、間牆、陣及樓板鋼筋結構、施工程序流暢度、拆改重做次數</p> <p>準確度及品質，包括鐵樣結構符合圖則要求、柱及牆鋼筋結構垂直度、企身鋼筋位置準確度 (到角)、之子及輔助鋼筋位置準確度、柱洛及間牆橫拉平整準確度、較剪對撐緊密度、間牆留窿位置準確度、陣主鐵進入支承點長度符合要求、陣拉腰、陣洛垂直度及位置分佈準確度、樓面斜位起較剪達致面鐵撐底準確度、底鐵撐面鐵處理技巧、鋼筋駁口綁紮緊密度、鋼筋之間綁紮緊密度及穩固度、鋼筋間距準確度、綁紮點足夠及保護層準確度、墊磚及撐套數量符合要求、綁紮線尾處理技巧</p>	75%
(四) 材料的應用及處理	正確選取及使用材料，包括鋼筋、火線、墊磚、鐵欖仔，適當剪屈鋼筋不造成浪費	6%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具及設備，包括操控剪屈鐵機及屈洛機熟練程度	4%
(六) 完工後的清理工作	完工後工具、材料的執整及施工場地清理的整潔度	5%

鋼筋屈紮工技能測試 (大工) (25%剪屈鋼筋及 75%綁紮樓廠鋼筋結構)

實務測試主要評分範圍 (續)

A. 技術評核 (續):



如考生觸犯以下任何一項關鍵條件，整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* <u>右方評分項目</u> 得分不達標，整項測試將評核為不合格論	評分項目： 1. 檢查機械設備
** 右方的測試項目中，如有 <u>任何 6 項或以上之評分項目</u> 得分不達標，整項測試將評核為不合格論	測試項目： 1. 剪屈鋼筋 2. 綁紮鋼筋

B. 安全評核：



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，將按嚴重程度扣減安全分數；安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況	
適用於操作設備	<ul style="list-style-type: none"> 操作剪屈鐵機 / 屈洛機前，沒有按照使用說明試機 操作剪屈鐵機 / 屈洛機時，沒有遵照安全守則、步驟及程序施工
適用於離地工作	<ul style="list-style-type: none"> 不當使用輕便工作梯台 工作梯台上高空墜物
適用於整個測試	<ul style="list-style-type: none"> 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 不正確方法提舉重物 備用鐵料掛於柱 / 牆頭或胡亂放置地上導致影響他人 無意識地腳踩鋼筋 / 被鋼筋絆倒 / 腳部陷入箍筋 / 鋼筋內

鋼筋屈紮工技能測試 (大工) (25%剪屈鋼筋及 75%綁紮樓廠鋼筋結構)

實務測試主要評分範圍 (續)

總評分：

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分，獲得 60 分或以上為合格；及 技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分，獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得合格。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。