

建築物防盜系統技工 中級工藝測試 (中工) 實務測試主要評分範圍

(版本 : IBD-AC-CN-01)

This document relates to semi-skilled trade test for Building Security System Mechanic. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

建築物防盜系統技工中級工藝測試 (中工)

實務測試主要評分範圍

A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	2%
(二) 施工前的準備工作	施工前的準備工作，包括檢查及點算工具及材料	2%
(三) 施工程序、準確度及品質	<p><u>導管穿線及插座安裝</u> 施工程序，包括選擇合適電線、穿線及接線、量度及安裝插座 準確度及品質，包括穿線及接線技巧、安裝插座穩固度、安裝正確插座及達符功能測試</p> <p><u>顏色辨別及多芯通訊電纜的末端處理</u> 施工程序，包括選擇合適電線及接駁於指定位置上 準確度及品質，包括電線顏色選擇正確度*及穩固度、切斷電線技巧、電線切口齊整度及長度一致程度</p> <p><u>接駁電纜終端處理「插頭接線」</u> 施工程序，包括接駁三款電線 - 「標準型」寬頻訊號連接線、視頻訊號連接線及 13A 電源接線 準確度及品質，包括電線顏色選擇正確度、接駁穩固度、切口整齊度及長度一致程度</p> <p><u>安裝小型「辦公室訪客監察系統」</u> 施工程序，包括按圖接駁及安裝密碼輸入器、讀咭器、電門鎖(無電開放)、電鎖電源供應器、緊急門掣、視像電話、各類訊號傳輸線及電源電線等 準確度及品質，包括接駁元件 / 器材正確度、電線接駁穩固度、接線技巧及達符功能測試</p>	88%
(四) 材料的應用及處理	選擇合適電線	4%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具及設備	2%
(六) 完工後的清理工作	完工後工具、材料執整及施工場地清理的整潔度	2%

建築物防盜系統技工中級工藝測試 (中工)

實務測試主要評分範圍 (續)

A. 技術評核 (續):



如考生觸犯以下之關鍵條件，整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* <u>右方評分項目</u> 得分不達標， 整項測試將評核為不合格論	評分項目： 1. 電線顏色選擇正確度

B. 安全評核：



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，將按嚴重程度扣減安全分數；安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況	
適用於整個測試	<ul style="list-style-type: none"> 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶

總評分：

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分，獲得 60 分或以上為合格；及 技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分，獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得合格。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。