



## 工人操作升降台期間 頭撼鐵板昏迷

2022年4月4日於九龍城一拆卸工程地盤，一名工人在操作移動升降台時，疑被金屬硬物擊中頭部，受傷昏迷。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

### 常見意外例子

1. 操作員行駛升降台時撞到附近工作的人。
2. 操作員行駛升降台時撞到障礙物導致升降台翻側。
3. 操作員於操作升降台上升時，被夾於升降台與其他固定物件之間。
4. 操作員在升降台工作期間，身體過度伸出欄杆之外，失重心從高處墮下。

### 關鍵安全措施

1. 行駛前必須確保路線暢通無阻。
2. 行駛前必須根據生產商的安全指引，將工作台下降至指定位置。
3. 操作員於操作升降台上升時，必須確保周圍沒有障礙物。
4. 工人在升降台工作時，必須佩戴安全帶並扣於指定錨固點上。



使用升降台時須留意附近工作環境



有獎安全知識小測試  
(獎品名額有限，先到先得)：

**立即參加**



### 免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。